

Vejledende afstandskrav ved etablering af markvandingsboring

Borestedets placering skal så vidt muligt overholde følgende mindsteafstande til forureningskilder m.v. på egen og andres ejendomme.

Afstand

- 5 m: til skel, bygning, el-anlæg (lavspænding).
Jord Varmeanlæg (horisontalt anlæg)
- 10 m: til el-anlæg (højspænding), grøfter
- 25 m: til etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning, ensilageoplag, ensilagebeholdere.
- 15 m: kreaturvanding, faskine for tagvand, dræn uden spildevand, septiktank.
- 30 m: til olietank
- 50 m: ledninger med spildevand (tætte rør), nedsivningsanlæg for vejvand, Jordvarmeanlæg vertikalt anlæg
- 150 m: til nedsivningsanlæg (kan nedsættes til 75 m) losseplads.
- 300 m: indvindingsboringer til offentlige og private vandværker til beskyttet natur (kan nedsættes) vandløb (kan nedsættes)
- 50 m: til private brønde

Boringer, hydranter o.l. skal endvidere placeres således, at eventuelle vejbyggeliniebestemmelser for offentlige veje kan overholdes. Oplysningerne om vejbyggeliniebestemmelserne kan for kommunevejs vedkommende indhentes hos Byg, Miljø & Erhverv, Aabenraa Kommune.

Udførelse af anlæg

Indvindingsanlægget må normalt tidligst etableres efter udløbet af klagefristen på 4 uger fra den dag, tilladelsen er modtaget. Skulle klage over afgørelsen være indgivet forinden, vil meddelelse herom straks blive givet, og etablering af anlægget må da afvente klagens behandling.

